





DATI TECNICI

BOLLITORE MONO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DELL'
ACQUA CALLDA RER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL
CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 [°C] CONFORME
ALLA DIN 4753. FINITURA ESTERNA DI COLORE
BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE
PLASTICO TERNOFORNATO DI COLORE NIERO LO
SCAMBIATORE PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE
TERMICO, CALDAIA A GAS, A GASQUIO, BIOMASSE, ECC.
INTERAMENTE ISOLATO CON POLUTERTANO NICION
INIETTATO DIRETTAMENTE, AUTOESTINGUENTE E NON
ASPORTABILE. FORNITT DI SERBIE CON IL BOLLITORE UN
POZZETTO PORTATERNOMETRO, UN TERMOMETRO E
L'ANDODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO
EL CANDODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO
EL CANDODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

			AVVERTENZE
1/2"	1350	[mm]	S - POZZETTO PORTA SONDA
1"1/4	1350	[mm]	R - ANODO AL MAGNESIO (L = 520 mm)
1"1/4	1350	[mm]	P - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA
1/2"	1140	[mm]	L-POZZETTO PORTA TERMOMETRO
1"1/2	730	[mm]	I - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA
50	1350	[mm]	H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO
180/120	285 Ø 180/120	[mm]	G - FLANGIA DI ISPEZIONE
1/2"	1000	[mm]	F-RICIRCOLO SANITARIO
1	670	[mm]	E - INGRESSO SCAMBIATORE (lato caldo)
ō	610	[mm]	D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO
1/2"	390	[mm]	C - POZZETTO PORTA SONDA SOLARE
1	230	[mm]	B - USCITA SCAMBIATORE (lato freddo)
1 1/4"	135	[mm]	A - INGRESSO ACQUA FREDDA
85	1485	[mm]	ALTEZZA DI RIBALTAMENTO
٥	50	[mm]	SPESSORE ISOLAMENTO
5	95	[°C]	MAX TEMPERATURA BOLLITORE
31	95	[°C]	MAX TEMPERATURA SCAMBIATORE
	6	[bar]	MAX PRESSIONE BOLLITORE
	10	[bar]	MAX PRESSIONE SCAMBIATORE
	82	[kg]	PESO A VUOTO
)	1,0	[m²]	SUPERFICIE SCAMBIATORE
+	6,4	(1)	CONTENUTO SCAMBIATORE
4	224	[1]	CONTENUTO BOLLITORE
			O PRINCIPAL TO COOK IT OF A CHAIRMAN

ISI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHE PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO. CONDUCIBILITA' TERMICA [W/mk] 0,0225

q - DISPERSIONI

[kWh/24h] 1,6



REVISIONE SCHEMA.

01 04 16

DATA:

DISEGNATO: Ε

CONTROLLATO:

F G

100 100

Cuesto seriente la pramente indicativa e non constituto invegario o responsalesia dicente di referen del il si collebrossipoti escapata e la conseguente messa in con progratativa secura melletti di diproto fipetto della norma spendi di legata. Per la conseguente relativo al fisera il proposita di questo dispetto con la posizione di riprodubi o tradistribi a tierzi serra autorizzazione scritta.

COMMITTENTE: RIFERIMENTO: